



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Главное управление МЧС России по Ростовской области)
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ДОНЕЦКУ**

ул. Стадионная, 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330

E-mail: 14ogpn_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» 8 (863) 239-99-99

"07" октября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления предписания)

Ростовская область, г. Донецк, ул. Стадионная, 52

(место составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 72/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
Ростовской области "Донецкое многопрофильное профессиональное училище № 50"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главного государственного инспектора города Донецка по пожарному надзору – подполковника внутренней службы Бурьянова Ивана Игоревича (КНМ 61210061000200923695 от 21.09.2021г.) № 72 от «21» сентября 2021 года в период с 10 часов 00 минут «06» октября 2021 г. по 16 часов 00 минут «07» октября 2021 г. начальником ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором города Донецка по пожарному надзору – подполковником внутренней службы Бурьяновым Иваном Игоревичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Донецкое многопрофильное профессиональное училище № 50"; ИНН 6145001810; Ростовская область, г. Донецк, Королева, 10 Б.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГБПОУ РО ПУ № 50 – Бирюкова Анна Александровна; заместитель директора ГБПОУ РО ПУ № 50 по АХЧ – Валова Наталья Георгиевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Разработать и утвердить регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.10.2022	
2	На объекте защиты обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.10.2022	
3	На объекте защиты организовать ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт 30, пункт 43, пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
4	Организовать проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ)).	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.10.2022	
5	Резервный источник питания АПС и СОУЭ (аккумуляторная батарея) привести в исправное состояние.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
6	На противопожарной двери, установленной при входе в помещение электрощитовой, установить приспособление для самозакрывания.	пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
7	Светильник аварийного эвакуационного освещения, установленный на лестничной площадке 4-го этажа правой лестничной клетки, привести в исправное состояние (обеспечить его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения).	пункт 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
8	Не допускать курение табака в здании общежития и территории учреждения.	пункт 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	

9	Произвести перезарядку и освидетельствование (либо произвести замену на новые) огнетушителей №№ 4, 5, 6, 7, а также привести огнетушитель № 17 в исправное состояние.	пункт 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
---	---	--	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБПОУ РО ПУ № 50
Бирюкова А.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись, М.П.)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области –
главный государственный инспектор города Донецка по пожарному надзору
подполковника внутренней службы Бурьянова И.И.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись, МЛП)





**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Ростовской области)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ДОНЕЦКУ
ул. Стадионная, 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330
E-mail: 14ogpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» 8 (863) 239-99-99**

"07" октября 2021 г., 17 час. 00 мин.
(дата и время составления предписания)

Ростовская область, г. Донецк, ул. Стадионная, 52
(место составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 71/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
Ростовской области "Донецкое многопрофильное профессиональное училище № 50"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главного государственного инспектора города Донецка по пожарному надзору – подполковника внутренней службы Бурьянова Ивана Игоревича (КНМ 61210061000200923645 от 21.09.2021г.) № 71 от «21» сентября 2021 года в период с 11 часов 00 минут «06» октября 2021 г. по 17 часов 00 минут «07» октября 2021 г. начальником ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором города Донецка по пожарному надзору – подполковником внутренней службы Бурьяновым Иваном Игоревичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Донецкое многопрофильное профессиональное училище № 50"; ИНН 6145001810; Ростовская область, г. Донецк, Королева, 12.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГБПОУ РО ПУ № 50 – Бирюкова Анна Александровна; заместитель директора ГБПОУ РО ПУ № 50 по АХЧ – Валова Наталья Георгиевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Общие нарушения				
1	Обеспечить передачу всех извещений с приборов приемно-контрольных пожарных, установленных в здании учебного корпуса, бытового корпуса и производственных мастерских на пожарный пост, с круглосуточным нахождением дежурного персонала, с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации.	пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 5.12 Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.10.2022	
2	Разработать и утвердить регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.10.2022	
3	В учреждении обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты, установленные на объектах защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.10.2022	
4	На объекте защиты организовать ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт 30, пункт 43, пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
5	Организовать проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ)).	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.10.2022	
6	Пожарный пост обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	пункт 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
Здание учебного корпуса				
7	Резервный источник питания АПС и СОУЭ (аккумуляторная батарея) привести в исправное состояние.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
8	На противопожарной двери, установленной при входе в помещение электрощитовой, установить приспособление для самозакрывания.	пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	

9	Произвести перезарядку и освидетельствование (либо произвести замену на новые) огнетушителей №№ 1, 3, 6, 7.	пункт 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
10	Приспособления для самозакрывания дверей лестничных клеток на 3-м этаже правое крыло и на 4-м этаже левое крыло привести в исправное состояние.	пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
11	На противопожарном люке, чердачного помещения указать информацию о месте хранения ключа.	пункт 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
12	Провести эксплуатационные испытания ограждения на кровле здания (не реже 1 раза в 5 лет).	пункт 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
Здание бытового корпуса				
13	На противопожарной двери, установленной при входе в помещение электрощитовой, установить приспособление для самозакрывания.	пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
14	На двери, установленной в лестничной клетке 1-го этажа, установить приспособление для самозакрывания.	пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
15	Произвести перезарядку и освидетельствование (либо произвести замену на новый) огнетушителя, установленного в швейной мастерской.	пункт 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
16	На путях эвакуации с этажей объекта защиты установить аварийное эвакуационное освещение.	пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 4.3.12 Свода правил 1.13130 «СПЗ. Эвакуационные пути и выходы» и п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	01.10.2022	
17	На путях эвакуации из помещений спортивного зала обеспечить размещение знаков пожарной безопасности указывающих направление эвакуации.	пункт 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
18	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов и дверях на путях эвакуации выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
Здание производственных мастерских				
19	Провести эксплуатационные испытания ограждения на кровле здания (не реже 1 раза в 5 лет).	пункт 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
20	На противопожарной двери, чердачного помещения указать информация о месте хранения ключа.	пункт 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
21	Запор (замок) на двери эвакуационного выхода из помещений автомастерской (1-й этаж) выполнить обеспечивающим возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
22	Двери, установленные на пути эвакуации из учебного помещения автомастерской,	пункт 23, подпункт д) пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением	01.04.2022	

	выполнить открывающейся по направлению эвакуации.	Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; пункта 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
23	На противопожарной двери, установленной при входе в помещение электрощитовой, установить приспособление для самозакрывания.	пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
24	Пожарный рукав, установленный в учебном помещении автомастерской, присоединить к пожарному крану.	пункт 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
25	Произвести перезарядку и освидетельствование (либо произвести замену на новые) огнетушителей №№ 36, 37 и 38.	пункт 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	
26	Не допускать курение табака на территории, в зданиях и помещениях образовательного учреждения.	пункт 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.04.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБПОУ РО ПУ № 50
Бирюкова А.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись, М.П.)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области –
главный государственный инспектор города Донецка по пожарному надзору
подполковника внутренней службы Бурьянова И.И.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись, М.П.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Бирюкова Анна Александровна

Действителен с 14.10.2021 по 14.10.2022